



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA
SLUŽBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA

Broj: 511-09-21/1-184/152/14-2009. DR
Rijeka, 14.06.2021. god.

OPĆINA OMIŠALJ
Prikešte 11,
51513 OMIŠALJ

Predmet: Izrada II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU 2) Njivice
- odgovor, dostavlja se -

U svezi vašeg dopisa od 04.06.2021. godine, za dostavu našeg mišljenja vezano za Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU 2) Njivice na području Općine Omišalj, sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), izvješćujemo vas da smo vam već dostavili naša mišljenja broj 511-09-21/1-175/374-2008. DR od 16.10.2008. godine, broj 511-09-21/1-184/152-2009. DR od 15.04.2009. godine, broj 511-09-21/1-184/152/2-2009. DR od 05.11.2009. godine, broj 511-09-21/1-184/152/3-2009. DR od 19.07.2011. godine, broj 511-09-21/1-184/152/4-2009. DR od 15.02.2012. godine, broj 511-09-21/1-184/152/5-2009. DR od 21.12.2012. godine, broj 511-09-21/1-184/152/6-2009. DR od 25.04.2013. godine, broj 511-09-21/1-184/152/7-2009. DR od 15.10.2013. godine, broj 511-09-21/1-184/152/8-2009. DR od 10.03.2015. godine, broj 511-09-21/1-184/152/9-2009. DR od 24.07.2015. godine, broj 511-09-21/1-184/152/10-2009. DR od 28.07.2015. godine, broj 511-09-21/1-184/152/11-2009. DR od 10.11.2015. godine i broj 511-09-21/1-184/152/12-2009. DR od 03.12.2015. godine, pa shodno tome nema više potrebe za našim ponovnim očitovanjem.

Smatramo da u posebnom odjeljku odredaba za provođenje UPU-a pod nazivom „mjere zaštite od požara“, treba navesti određene mjere zaštite od požara, kroz koje na adekvatan način treba regulirati slijedeće:

2. Kod određivanje međusobne udaljenosti objekata voditi računa o požarnom opterećenju objekata, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeći niski građevinski objekti, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini višeg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara. Međusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne može biti manji od visine sljemena krovišta višeg objekta. Ukoliko se ne može postići minimalna propisana udaljenost među objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara sukladno glavi V. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („Narodne novine“, broj 29/13 i 87/15).

3. Kod projektiranja građevina, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („Narodne novine“, broj 29/13 i 87/15).
4. Dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Omišalj.
5. Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima („Narodne novine“, broj 108/95 i 56/10) i propisa donesenih na temelju njega.
6. Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih, obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivosti i radijuse zaokretanja, a sve u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe („Narodne novine“, broj 35/94, 55/94 i 142/03).
7. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne novine“, broj 8/06).
8. Temeljem članka 28., stavak 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2).

S poštovanjem.



VODITELJ SLUŽBE
Zlatko Bukša

DOSTAVITI:

1. Općina Omišalj,
51513 Omišalj, Prikešte 13,
2. Pismohrana-ovdje.